

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante <i>Manufacture</i>	Extang Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 07.040.806/0001-52 Marca Comercial/ Nome Fantasia: Extintores Extang Rua 02, PR-471, Km 259, s/nº - Centro Industrial – CEP 85635-000 Nova Esperança do Sudoeste - PR – Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808	
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Modelo: I42 Código Projeto: I42 Carga nominal: 4,0 kg PNC: 1.27 MPa	Agente extintor ¹ : Pó Químico BC Produto inibidor ² : Bicarbonato de Sódio Teor de produto inibido: 95% Capacidade extintora: 20-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	07 e 08/06/2021	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-27627	Emissão do Certificado: <i>First Concession:</i> 06/07/2021
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	06/07/2021 – 05/07/2024	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 06/07/2021

O TÜV NORD Brasil, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O TÜV NORD Brasil é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/07/2021	Emissão Inicial