

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

Extang Indústria e Comércio Ltda.

**Fabricante**  
*Manufacture* CNPJ: 07.040.806/0001-52  
Marca Comercial/ Nome Fantasia: Extintores Extang  
Rua 02, PR-471, Km 259, s/nº - Centro Industrial – CEP 85635-000  
Nova Esperança do Sudoeste - PR – Brasil

**Produto**  
*Product* Extintor de Incêndio

**Normas**  
*Standards* NBR 15808

**Regulamento**  
*Regulation* Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio.  
Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.  
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Modelo: I120

Agente extintor<sup>1</sup>: Pó Químico BC

Código Projeto: I120

Produto inibidor<sup>2</sup>: Bicarbonato de Sódio

Carga nominal: 12,0 kg

Teor de produto inibido: 95%

PNC: 1.0 MPa

Capacidade extintora: 40-B:C

Portátil  Sobre-rodas

Pres. Direta  Pres. Indireta

Nota<sup>1</sup>: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota<sup>2</sup>: Para extintores de espuma mecânica

Base:  Sintética  Proteínica

Formador de filme aquoso:  Sim  Não

**Data da Auditoria**  
*Audit Date* 07 e 08/06/2021

**Emissão do Certificado:**  
*First Concession:* 06/07/2021

**Nº Certificado**  
*Certificate #* TNBR-27632

**Validade do Certificado**  
*Expiry Certificate Date* 06/07/2021 – 05/07/2024

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. This certificate is related to a contract and to the above mentioned address



Reginaldo Maia  
Diretor Presidente

Barueri, 06/07/2021

O TÜV NORD Brasil, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O TÜV NORD Brasil é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil [www.brtuv.com.br](http://www.brtuv.com.br)



Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/07/2021	Emissão Inicial