

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Extang Indústria e Comércio Ltda. Nome Fantasia: Extintores Extang CNPJ: 07.040.806/0001-52 Rua 02, PR-471, Km 259, s/nº - Centro Industrial – CEP 85635-000 Nova Esperança do Sudoeste - PR – Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Extang Indústria e Comércio Ltda. Nome Fantasia: Extintores Extang CNPJ: 07.040.806/0001-52 Rua 02, PR-471, Km 259, s/nº - Centro Industrial – CEP 85635-000 Nova Esperança do Sudoeste - PR – Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808: 2017		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade 08/08/2024 a 09/08/2024		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31401	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	06/07/2021
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	05/12/2024 - 04/12/2027		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reynaldo Serra
Diretor

Barueri, 10/09/2025



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão	Data	Descrição
Revision	Date	Description
00	05/12/2024	Emissão Inicial
01	10/09/2025	Inclusão de nova marca comercial: MS Extintores

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2

Pg.: 1 de 2 - Rev. 00 – 10/09/2025

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-31401

Validade
Expiry Date

04/12/2027

Informações Adicionais Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
Extintores Extang	I62	<ul style="list-style-type: none">- Portátil;- Recarregável;- Tipo de pressurização: Direta- Código/número do projeto: I62- Capacidade extintora: 20-B:C- Carga nominal: 6,0 Kg- Agente Extintor: Pó Químico BC- Produto Inibidor: Bicarbonato de Sódio – 95%- PNC: 1,27 MPa	7908370803951
MS Extintores	I62	<ul style="list-style-type: none">- Portátil;- Recarregável;- Tipo de pressurização: Direta- Código/número do projeto: I62- Capacidade extintora: 20-B:C- Carga nominal: 6,0 Kg- Agente Extintor: Pó Químico BC- Produto Inibidor: Bicarbonato de Sódio – 95%- PNC: 1,27 MPa	7908370803951